

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.OC007/3.Н.00360

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».
Адрес: 623704, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛИЦА ЧАПАЕВА
39/35, ОГРН 1026605609580. Телефон: +73433858787, E-mail: info@specialtech.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение
изготовителя продукции)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».
Адрес: 623704, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛИЦА
ЧАПАЕВА 39/35, ОГРН 1026605609580. Телефон: +73433858787, E-mail: info@specialtech.ru.

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение
органа по сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Платинум". Адрес: 115516, г. Москва,
ул. Городская, д. 8, ОГРН: 1157746932353. Свидетельство о подтверждении компетентности
№ АПБ.RU.ЖРТ1.OC.007/3 действительно до 04.06.2021 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Средство огнезащиты для стальных конструкций: огнезащитное покрытие «ИЗОЛЛАТ-05», нанесенное согласно инструкции, обеспечивает огнезащитную эффективность согласно Приложению № 1 на 1 листе (бланк № 004966), выпускаемое по ТУ 20.30.22-006-59277205-2018 «Материал огнезащитный «ИЗОЛЛАТ-05». Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД2)

20.30.22

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности (с Изменением N 1)».
Время достижения критической температуры 500 °С согласно приложению №1 на 1 листе (бланк № 004966).

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ)
И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № АПБ-678/04-2021 от 21.04.2021 г., ИЛ "Платинум", свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ИЛ.007/3 до 04.06.2021. Акт анализа состояния производства АПБ/07-041/03-2021 от 11.03.2021 г., проведенного ОС ООО "Платинум", свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.OC.007/3 действительно до 04.06.2021 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем
в орган по сертификации в качестве
доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.04.2021 по 20.04.2026



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Н. К. Потапкин

А. О. Соколов

004965

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.OC007/3.Н.00360

Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034 (ОКПД2) код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
20.30.22	Средство огнезащиты для стальных конструкций: огнезащитное покрытие «ИЗОЛЛАТ-05», нанесенное согласно инструкции, в составе: - грунт марки «ГФ-021» (ГОСТ 25129-82), с толщиной сухого слоя не менее 50 мкм; - огнезащитное покрытие «ИЗОЛЛАТ-05» с толщиной сухого слоя не менее 2,4 мм (расход краски, установленный изготовителем – не менее 3,4 кг/м ² , без учета потерь); При испытании на стальной колонне двутаврового сечения, с приведенной толщиной металла 7,2 мм - время достижения критической температуры образца 500°C не менее 120 мин. - грунт марки «ГФ-021» (ГОСТ 25129-82), с толщиной сухого слоя не менее 50 мкм; - огнезащитное покрытие «ИЗОЛЛАТ-05» с толщиной сухого слоя не менее 1,7 мм (расход краски, установленный изготовителем – не менее 2,4 кг/м ² , без учета потерь); При испытании на стальной колонне двутаврового сечения, с приведенной толщиной металла 5,8 мм - время достижения критической температуры образца 500°C не менее 90 мин.	ТУ 20.30.22-006-59277205-2018 «Материал огнезащитный «ИЗОЛЛАТ-05».



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Н. К. Потапкин

А. О. Соколов

004966